


gniazda 1-fazowe ogólne	gniazda 1-fazowe ogólne	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
7G	8G	9G	10G	11G	12G
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5				
szt.2	szt.2				



Obudowa podtynkowa, metalowa, 4x24 modułów, IP-30, z drzwiczkami zamykanymi na zamek.

Uwaga:  
W rozdzielnicach należy zamontować dodatkowo dławiki, ze względu na zbyt małą odległość między skrzynkami elektrycznymi.

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

Inwestor:		Adres inwestycji:		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNYE	
UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO		Projektował:		mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wg-379/02	
Temat:		Opracowanie:		mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St-320/77	
Nazwa:		Data:		15 marca 2021r.	
P.W.		Nr rys.:		IE-23/2/2	