

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazda 1-fazowe komputer	gniazdo 1-fazowe komputer szafa rack	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu RSK1				1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k	11k	12k
Typ przewodu lub kabla	N2XH-J 5x6			N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		
Moc/ilość		moduł	szt.4	kpl.2	kpl.2	kpl.2	kpl.2	kpl.2	kpl.2	kpl.2	kpl.2	kpl.2	0,8kW		

Obudowa natynkowa, 3x18 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP-40

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

Inwestor:	**GMINA PIASECZNO** UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	Adres inwestycji:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE			
	Temat:	**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE**	Projektował:	mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wa-379/02		Data: 15 marca 2021r.
Stadium: P.W.	Nazwa:	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY SALI KOMPUTEROWEJ RSK1	Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St-320/77		Nr rys.: IE-35/1/2