

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	rezerwa	gniazdo 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu RP1.2/...				1oś	2oś	3oś	4oś	5oś	6oś	1G	2G	3G	4G	5G	6G
Typ przewodu lub kabla	N2XH–J 5x16			N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 4x1,5		N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5			
Moc/ilość		moduł	szt.4	0,4kW	0,5kW	0,7kW	0,5kW	0,1kW		szt.6	szt.7	szt.6			

Obudowa podtynkowa, 4x24 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–30

Inwestor:	**GMINA PIASECZNO** UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	Adres inwestycji:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE		
	Temat:	**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE**	Projektował:	mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wa–379/02	Data: 15 marca 2021r.
Stadium: P.W.	Nazwa:	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ RP1.2	Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St–320/77	Nr rys.: IE–21/1/2