

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	rezerwa
Nr obwodu RK2.2				1k	2k	3k	4k	5k
Typ przewodu lub kabla	N2XH–J 5x10			N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	
Moc/ilość		moduł	szt.4	kpl.3	kpl.2	kpl.3	kpl.2	

Obudowa podtynkowa, 2x24 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–30



Obudowa podtynkowa, metalowa, 2x24 modułów, IP–30, z drzwiczkami zamykanymi na zamek.

Uwaga:
W rozdzielnicach należy zamontować dodatkowo dławiki, ze względu na zbyt małą odległość między skrzynkami elektrycznymi.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Inwestor:	**GMINA PIASECZNO** UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	Adres inwestycji:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE			
	Temat:	**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE**	Projektował:	mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wa–379/02		Data: 15 marca 2021r.
Stadium: P.W.	Nazwa:	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK2.2	Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St–320/77		Nr rys.: IE–30