

Pz=4,0kW
Po=2,8kW
Io=4,3A

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	oświetlenie	rezerwa	rezerwa	gniazda 1–fazowe ogólne	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu RW1/...				1	2	2	1G	2G	3G
Typ przewodu lub kabla	N2XH–J 5x10			N2XH–J 3x1,5			N2XH–J 3x2,5		
Moc/ilość		moduł	szt.4	0,6kW			szt.3		

Obudowa natynkowa, 3x18 moduły, metalowa z drzwiczkami zamykanymi na zamek, min IP–54



Obudowa natynkowa, 3x18 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, min. IP–54

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Inwestor:	**GMINA PIASECZNO** UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	Adres inwestycji:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE			
	Temat:	**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE**	Projektował:	mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wa–379/02		Data: 15 marca 2021r.
Stadium: P.W.	Nazwa:	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY WENTYLACJI RW1	Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St–320/77		Nr rys.: IE–39