


| Odbiory: | wyłącznik główny | kontrola napięcia | ochrona przepięciowa | gniazda 1–fazowe komputer | gniazda 1–fazowe komputer | rezerwa | rezerwa | rezerwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr obwodu RK0.3 | | | | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k |
| Typ przewodu lub kabla | N2XH–J 5x10 | | | N2XH–J 3x2,5 | N2XH–J 3x2,5 | | | |
| Moc/ilość | | moduł | szt.4 | kpl.3 | kpl.2 | | | |

Obudowa podtynkowa, 2x24 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–30



Obudowa podtynkowa, metalowa, 2x24 modułów, IP–30, z drzwiczkami zamykanymi na zamek.

Uwaga:
W rozdzielnicach należy zamontować dodatkowo dławiki, ze względu na zbyt małą odległość między skrzynkami elektrycznymi.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | **GMINA PIASECZNO**<br>UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO | Adres inwestycji: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA<br>PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE | | | |
| | Temat: | **PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE** | Projektował: | mgr inż. Marcin Ołdziej<br>upr. nr Wa–379/02 | | Data:<br>15 marca 2021r. |
| Stadium:<br>P.W. | Nazwa: | SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK0.3 | Opracowanie: | mgr inż. Mieczysław Ołdziej<br>upr. nr St–320/77 | | Nr rys.:<br>IE–31 |