

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	gniazda 1-fazowe ogólne	gniazda 1-fazowe ogólne	gniazda 1-fazowe ogólne	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu RP-1.1/...				1oś	2oś	3oś	4oś	5oś	6oś	1G	2G	3G	4G	5G	6G
Typ przewodu lub kabla	N2XH-J 5x6			N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5			
Moc/ilość		moduł	szt.4	0,4kW	0,6kW	0,3kW	0,4kW	0,3kW	0,1kW	szt.7	szt.4	szt.6			

Obudowa podtynkowa, 4x24 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP-30

Inwestor:	**GMINA PIASECZNO** UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	Adres inwestycji:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE			
	Temat:	**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE**	Projektował:	mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wa-379/02		Data: 15 marca 2021r.
Stadium: P.W.	Nazwa:	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ RP-1.1	Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St-320/77		Nr rys.: IE-16/1/2