

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne	oświetlenie	oświetlenie zewnętrzne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	klimatyzacja istn.	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu RP0.1/...				1oś	2oś	3oś	4oś	5oś	6oś	1G	2G	3G	4G	5G	6G
Typ przewodu lub kabla	N2XH–J 5x16			N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 4x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x1,5	N2XH–J 3x2,5	N2XH–J 3x2,5	istn.			
Moc/ilość		moduł	szt.4	0,5kW	0,3kW	0,6kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	szt.2	szt.2	istn.			

Obudowa podtynkowa, 4x24 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–30

Inwestor:	**GMINA PIASECZNO** UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	Adres inwestycji:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE		
	Temat:	**PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZLOKALIZOWANA PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE**	Projektował:	mgr inż. Marcin Ołdziej upr. nr Wa–379/02	Data: 15 marca 2021r.
Stadium: P.W.	Nazwa:	SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ RP0.1	Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Ołdziej upr. nr St–320/77	Nr rys.: IE–18/1/2