

Uwaga:
Rozdzielacze instalacji c.o.
wraz z osprzętem
(wg odrębnego opracowania)

Spusty po stronie instalacyjnej c.t. zaślepić korkiem (roztwór woda-glikol)

Uzupełnienie - rozłączne i pod nadzorem:

Instalacje wewn. łączyć z siecią cieplną tylko na czas napełniania i uzupełnienia wody
(napełnianie instalacji i uzupełnianie ubytków wody instalacyjnej prowadzić pod nadzorem
i przez przeszkoloną obsługę posiadającą wymagane prawem uprawnienia i zaświadczenia w zakresie
obsługi, remontów i konserwacji sieci cieplnych wodnych oraz odbiorczych urządzeń cieplnych

Uwaga: Podłączenie wymienników płytowych wykonywać wg DTR producenta

Nazwa inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI
WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ZLOKALIZOWANEJ
PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE

działka nr 76/2, 21/147, obręb: 0015, jednostka ewid. 141804_4 Piaseczno - miasto, kat. budynku XIII

Inwestor
GMINA PIASECZNO
UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO

Generalny Projektant
ŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER
UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
NIP:734-193-32-16, REGON: 360725017

Projektant w specjalności sanitarnej	mgr inż. Rafał Nowiński nr MAZ/0141/POOS/13	
Sprawdzający w specjalności sanitarnej	inż. Stanisław Trzeszczkowski St-332/83	
Asystent:		

Tytuł rysunku:

SCHEMAT TECHNOLOGII
WĘZEŁ CIEPLNY 3 FUNKCYJNY

Data: 15 Kwietnia 2021 r.	Skala -	Rys. nr 2