



Inwestor:

**Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno**

**ul. Kościuszki 5**

**05-500 Piaseczno**

## WARUNKI TECHNICZNE

budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nr 576/WKD/21/GB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w związku z projektem przebudowy ulicy **Nadarzyńskiej w Piasecznie**, po uwzględnieniu następujących wymogów.

### **I. Wodociąg**

1. Należy przewidzieć wymianę istniejącego hydrantu w ul. Nadarzyńskiej z naziemnego na podziemny oraz regulację istniejących skrzynek zasuw.

### **II. Kanalizacja sanitarna**

1. Należy przewidzieć regulację istniejących studni do nowoprojektowanej niwelety terenu.

### **III. Kanalizacja deszczowa**

1. Należy przewidzieć wybudowanie kanału deszczowego w ul. Nadarzyńskiej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanału w ul. Dworcowej w ilości max. 10 l/s. Nadmiar wód należy retencjonować.

### **IV. Wymagania ogólne**

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt należy złożyć do uzgodnienia w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej pdf – płyta lub pamięć USB).
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod-kan powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod-kan należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Zaleca się uzyskać uzgodnienia od właścicieli działek dotyczące lokalizacji projektowanych odgałęzień, w przypadku braku kontaktu należy przewidzieć wykonanie odgałęzień na środku przedmiotowej działki.
6. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod-kan podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
7. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
8. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
9. Na wykonanie prac Inwestor jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia a termin i sposób ich prowadzenia uzgodnić ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m.in. właścicielami działek w obrębie których będą realizowane prace.
10. Ważność warunków określa się na 3 lata.

Dyrektor Techniczny  
PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

mgr inż. Grzegorz Banaszewski