

RZP.271.118.2021.BN.1759

Piaseczno dnia 01.12.2021r

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ulicy Towarowej w Piasecznie w ramach zadań

- Ulica Nadarzyńska w Piasecznie
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytnej na drogach nr 281407W, 281500W

Zamawiający informuje, iż wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 roku, poz.1129 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pytania w załączeniu do pisma.

Odpowiedź na pytania

ad.1

Zamawiający informuje, że studzienki ściekowe należy wykonać z materiału, który został określony w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, tj. studzienki ściekowe wykonane jako strukturalne, niekarbowane, dwupłaszczkowe z jednorodnego PEHD o średnicy Ø500 mm.

ad.2

Zamawiający informuje, że kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, tj. z rur strukturalnych PP, obustronnie gładkich SN8 o średnicach Ø200 mm (zgodnie z dokumentacją rysunkową).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający udostępniła, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują
1.RZPa/a
2.strona internetowa prowadzonego postępowania

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Beata Nowak

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ulicy Towarowej w Piasecznie – sprawa 118/2021

Temat: Zapytanie odnośnie SWZ

Nawiązując do art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 2019 z późn. zm.), zwraca się z prośbą o odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) Dotyczy kanalizacji deszczowej: Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z którego należy wykonać studzienki ściekowe – wpusty oraz ich zwieńczenia.

Przekazana do wyceny Dokumentacja posiada następujące rozbieżności:

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S-03 Kanalizacja Deszczowa w pkt 2.4.2. przewiduje: „Studzienki ściekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A z rur betonowych o średnicy Ø500 wykonać z pierścieniem odciążającym i osadnikiem głębokości 1,0 m. Wpust uliczny należy posadowić na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.,” oraz w pkt 2.4.1. „Wpusty uliczne-drogowe żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Stosować wpusty pełne D400 z zawiasem i rygłem zabezpieczającym przed kradzieżą”

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branża: SANITARNA, TOM II.C w pkt. 3.7 przewiduje: „Studzienki ściekowe wykonane jako strukturalne, niekarbowane, dwupłaszczyznowe z jednorodnego PEHD o średnicy Ø500 wykonać z osadnikiem głębokości 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej, stosować wpusty krawężnikowe i pełne klasy C250.”

- 2) Dotyczy kanalizacji deszczowej: Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z którego należy wykonać rurociągi DN200 i DN300.

Przekazana do wyceny Dokumentacja posiada następujące rozbieżności:

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S-03 Kanalizacja Deszczowa w pkt 2.2.1. przewiduje: „Projektuje się rurociągi kanalizacji deszczowej w średnicach Ø200-300 z rury niekarbowanej wykonanej z PP z gładką ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną zgodnej z normą PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1”

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branża: SANITARNA, TOM II.C w pkt. 3.7 przewiduje: „Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP, obustronnie gładkich SN8 o średnicach Ø200-300 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką wargową lub dwukielichy z uszczelką wargową”