

LEGENDA:

- proj. oprawa LED 35W na słupie ośw. wys. zaw. 8m, wysięgnik 1,5m, 2°
- proj. oprawa LED 35W na słupie ośw. przegubowym wys. zaw. 8m, wysięgnik 1,5m, 2°
- proj. uziom
- proj. YAKXS 4x35mm² (zasilanie oświetlenia)
- proj. FeZn 30x4

Uwagi:

1. Podane długości kabli w formie (A / B) oznaczają:
   A - długość na mapie, B - długość z zapasami (w metrach).
2. Bednarkę ocynkowaną FeZn układać wzdłuż proj. linii kablowej. Połączyć w proj. słupach.
3. Przy oprawach podano:
   wys. punktu świetlnego / dług. wysięgnika / nachylenie oprawy

Konsorcjum projektowe	REM PROJEKT ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice Urban Media Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa				
Inwestor:	BURMISTRZ m. PIASECZNO ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno				
Nazwa zadania:	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odc. od ul. Raszyńskiej do ul. Łabędziej w Piasecznie				
Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY Projekt oświetlenia				Nr rysunku: 2.2
Tytuł rysunku:	Schemat - stan projektowany				Skala: --
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Projektant	mgr inż. Michał Olszewski	elektryczna	MAZ/0420/POOE/05		Data: 01.2021
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Leonarcik	elektryczna	LOD/2996/PBE/16		