



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie  
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa  
tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Te. 22 667 33 57

Fax. 22 667 37 46

bogumila.stryjek@psgaz.pl

**EUROSTRADA Sp. z o.o.**

ul. Przyjacielska 2c

05-510 Chylice

Wasz znak: BPK-E.200/99/10/20

Warszawa, 16.10.2020

Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.924.20


Dot.: warunków przebudowy gazociągu w ul. Karłowatej Sosny, ul. Owocowej w m. Pilawa gm. Piaseczno

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień przekazuje aneks nr 1 do warunków technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.330.20.G.IZ, dotyczący przebudowy gazociągu w ul. Karłowatej Sosny, ul. Owocowej oraz przyłączy do dz. ew. nr 88/18, 88/19 w m. Pilawa gm. Piaseczno, występującego w obszarze Państwa inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Aleksandra Sawicki

**Załączniki:**

1. Aneks nr 1 do warunków technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.330.20.G.IZ



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie  
ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa  
tel. 22 667 39 50 fax 22 667 37 43  
NIP 525 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519

Data wydania: 16.10.2020

Pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

## **Aneks nr 1**

### **WARUNKI TECHNICZNE**

Przebudowy przyłączy średniego ciśnienia

**Nr PSGWA.ZMSM.763.330.20.G.IZ**

#### **I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Miejscowość/ gmina/ dzielnica:\* **Piława gm. Piaseczno**

Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca:\* **ul. Karłowatej Sosny, ul. Owocowa**

Jednostka eksploatująca: **Gazownia Piaseczno**

Adres: **ul. Stołeczna 4 05- 500 Piaseczno**

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

☒ E    ☐ LW    ☐ LS    ☐ inny: .....

Informacja dodatkowa:\* .....

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień informuje, iż nastąpiła zmiana warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Zmianie ulegają zapisy:

**Z**

#### **II. „STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU” (dot. Przebudowy/Remontu\*)**

Ciśnienie (MOP) [MPa]: **500 kPa**

- **Gazociąg:\***

- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 stal średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako A-B, L= ca 90 m , rok budowy 1992;
- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 PE średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako C-D, L= ca 40 m , rok budowy 2015;

- **Przyłącza:**

### **III. „STAN DOCELOWY OBIEKTU”**

Ciśnienie (MOP): **500 kPa**

#### **a. Gazociąg:\***

- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 stal średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako A-B, na: **DN 63 PE 100 SDR 11 ś /c**, L= ca 90 m;
- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 PE średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako C-D, na: **DN 40 PE 100 RC SDR 11 ś /c**, L= ca 40 m;

#### **• Przyłącza:**

Na

### **II. „STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU” (dot. Przebudowy/Remontu\*)**

Ciśnienie (MOP) [MPa]: **500 kPa**

#### **a. Gazociąg:\***

- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 stal średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako A-B, L= ca 90 m , rok budowy 1992;
- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 PE średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako C-D, L= ca 40 m , rok budowy 2015;
- ul. Owocowa, gazociąg DN 40 stal średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik do aneksu nr 1 do warunków technicznych jako A-B, L= ca 10 m , rok budowy 1992;

#### **b. Przyłącza\*:**

- istniejące przyłącza, w ul. Karłowatej Sosny dz. 88/18,89/19 (posesja ul. Karłowatej Sosny nr 18,16), PE ś/c DN 25, ΣL= ca 15 m ilość: 2 szt;


---

### **III. „STAN DOCELOWY OBIEKTU”**

Ciśnienie (MOP): **500 kPa**

#### **a. Gazociąg:\***

- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 stal średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako A-B, na: **DN 63 PE 100 SDR 11 ś /c**, L= ca 90 m;
- ul. Karłowatej Sosny, gazociąg DN 40 PE średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych jako C-D, na: **DN 40 PE 100 RC SDR 11 ś /c**, L= ca 40 m;
- ul. Owocowa, gazociąg DN 40 stal średniego ciśnienia, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik do aneksu nr 1 do warunków technicznych jako A-B, na **DN 63 PE 100 SDR 11 ś /c**, L= ca 10 m;

	<b>WARUNKI TECHNICZNE</b> <b>Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub</b> <b>istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia</b>	ZMS/137/2018/1/1
--	--	------------------

**b. Przyłącza\*:**

- istniejące przyłącza, w ul. Karłowatej Sosny dz. 88/18,89/19 (posesja ul. Karłowatej Sosny nr 18,16), PE ś/c DN 25,  $\Sigma L =$  ca 15 m ilość: 2 szt na : należy przebudować na odcinku kolizyjnym, materiał **PE 100 RC ś/c**, przyłączy oraz szafkę zlokalizować w nowej linii rozgraniczającej ( przebudowa w granicach pasa drogowego);

---

***Pozostałe zapisy w warunkach PSGWA.ZMSM.763.330.20.G.IZ z dnia 01.09.2020 nie ulegają zmianie***

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majałtku i Uzgodnień


Aleksander Sawicki

.....  
podpis

**Załączniki:**

1. schemat poglądowy z przebudową gazociągu w ul. Owocowej -szt.1





Załącznik do aneksu nr 1 do WT PSGWA.ZMSM.763.330.G.IZ

