

Odpowiedzi na pytania dot. zapytanie ofertowego:

Budowa Parku Kieszonkowego BEMA: wykonanie nawierzchni mineralnej oraz doposażenie w małą architekturę na fragmencie działki nr ewidencyjny 18/3 obręb 38 Piaseczno, w ramach zadania „Parki Kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno”.

Ad.1

Nawierzchnia mineralna wg przekroju:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego 0/11 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa mineralnego 4-31.5 mm – kliniec 5 cm
- podbudowa z kruszywa mineralnego 31.5-63 mm – tłuczeń 10 cm

Ad.2

W zakresie zamówienia nie ma konserwacji nawierzchni mineralnej.

07.03.2022r.

Patrycja Zych

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. przestrzeni publicznej
Patrycja Zych
mgr inż. Patrycja Zych

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Leszek Trzmiel
mgr inż. Leszek Trzmiel
Upr. Bud. MAZ/0517/OWOK/12