

* Projektowana szafa znajduje się na granicy zakresów opracowań zadania nr 1 i nr 3. Prace należy koordynować na budowie.

W razie konieczności etapowania prac:

- W przypadku wykonania zadania nr 1 w pierwszej kolejności, należy zapewnić połączenie zasilania z istn. szafy oświetleniowej Grottgera/Grójecka, która zostanie zdemontowana, wraz z przeniesieniem licznika, po wykonaniu przebudowy ul. Grottgera (zadanie 3).
- W przypadku wykonania zadania nr 3 w pierwszej kolejności, szafa oświetleniowa Grottgera/Grójecka zostanie zdemontowana, a zamiast niej postawiona będzie nowa szafa oświetleniowa zasilana kablowo. Projektowane obwody oświetleniowe zadania nr 1 zasilić z nowej szafy SO, wykonanej wg zadania nr 3.

** Prace na styku zadania nr 1 i nr 2. Prace należy koordynować na budowie.

W razie konieczności etapowania prac:

- W przypadku wykonania zadania nr 1 w pierwszej kolejności, należy wyprowadzić kabel rezerwowy celem zasilania obwodu oświetleniowego ul. Polnej (zadanie nr 2).
- W przypadku wykonania zadania nr 2 w pierwszej kolejności, należy połączyć pozostawiony kabel rezerwowy i przełączyć obwody.

LEGENDA:

- istn. oprawa, bez zmian
- proj. oprawa LED - typ A, 9m/1m/0° (oświetlenie drogowe)
- proj. oprawa LED - typ B 5m/1m/0° (doświetlenie przejść dla pieszych)
- proj. oprawa LED - typ C 6m/1m/0° (doświetlenie przejść dla pieszych, optyka prawa)
- proj. oprawa LED - typ C2 6m/1m/0° (doświetlenie przejść dla pieszych, optyka lewa)
- istn słup ośw. do przestawienia, wysięgnik, oprawa bez zmian (na majątku LKS)
- proj. słup przegubowy
- proj. uziom
- proj. YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4 kabel w rurze osłonowej (na majątku Gminy - zasilanie oświetlenia)
- proj. YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4 kabel w rurze osłonowej (na majątku LKS - zasilanie oświetlenia)

Uwagi:

1. Podane długości kabli w formie (A / B) oznaczają: A - długość na mapie, B - długość z zapasami (w metrach).
2. Przy oprawach podano: wys. punktu świetlnego / dług. wysięgnika / nachylenie oprawy

Autor:	KONSORCJUM PROJEKTOWE: UrbanMEDIA, al. Niepodległości 13 / 73, 02-653 Warszawa; REMPROJEKT biuro projektów drogowych, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice	Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO, ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno

Tytuł projektu: Rozbudowa ulic: Traugutta (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej), Grójeckiej (odc. od ul. Traugutta do ul. Grottgera), Runowskiej (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej) i Wiosennej (odc. od ul. Runowskiej do ul. Traugutta) w Złotokłosie, wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w ramach inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos"

Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - ETAP 1	Data:	06.2022r.
Nr rys.:	O-2.2		
Nazwa rysunku:	OŚWIETLENIE ULICZNE - SCHEMAT - STAN PROJEKTOWANY	Specjalność:	elektryczna
Skala:	---		

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał OLSZEWSKI	elektryczna	MAZ/0420/POOE/05	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz LEONARCIK	elektryczna	LOD/2996/PBE/16	
Opracowujący:	mgr inż. Michał WACH	elektryczna		