
istn. kabel nN zabezpieczenie –KOLIZJA 1.4–
istn. słup E-10,5 zdemontować –KOL. 2.2–
istn. AsXSn 2x25mm² odw. ul. Traugutta zdemontować ≈40m –KOL. 2.2–
istn. słup ZN-10 zdemontować –KOL. 2.2–
istn. AaXSn 2x25mm² odw. ul. Traugutta zdemontować ≈43m –KOL. 2.2–
istn. słup E-10,5 zdemontować –KOL. 2.2–
istn. AaXSn ŁNnN ul. Grójeckiej/Traugutta słup/dach i połączyć na proj. słupie –KOL. 2.2–
istn. AFL 3x35 zdemontować ≈15m –KOL. 3.2–
proj. 3RUHAKXS 3x1x120/50mm² AL+1x50mm² dł.≈165m LN 15kV Tarczyn-Szczaki odgał. do ST 02-1116 –KOLIZJA 3.2–
istn. AFL 3x35 słup/dach i przewieszki na proj. słup –KOL. 3.2–
proj. słup SN2 K2go-13,5/17,5 zwrot E-13,5/17,5 rozłącznik RUN III-24/4 –KOL. 3.2–
istn. AFL 3x35 rel.: LN 15kV Tarczyn-Szczaki odgał. do ST 02-1116 zdemontować ≈110m –KOL. 3.2–
istn. słup BSW-12 zdemontować –KOL. 3.2–
proj. słup SN3 K2g-13,5/12 zwrot E-13,5/12 –KOL. 3.2–
istn. słup ZkZN-13 zdemontować –KOL. 3.2–
proj. AAaXSn 3x50mm² dł.≈171m LN 15kV Tarczyn-Szczaki odgał. do ST 02-1116 –KOL. 3.2–
istn. AsXSn 2x25mm² odw. ul. Traugutta zdemontować ≈25m –KOL. 2.2–
istn. AsXSn 4x50+2x35 ŁNnN ul. Grójeckiej/Traugutta zdemontować ≈14m –KOL. 2.2–
istn. słup ZkZN-10 zdemontować –KOL. 2.2–
istn. kabel nN zabezpieczenie –KOLIZJA 1.5–
proj. E-10,5/10 (słup nN3) –KOL. 2.2–
proj. AaXSn 4x50+2x35mm² 0,6/1kV ŁNnN ul. Grójeckiej/Traugutta dł.≈162m –KOLIZJA 2.2–
istn. linia napowietrzna nN
istn. linia napowietrzna SN
istn. linia napowietrzna nN
istn. linia napowietrzna SN
istn. linia napowietrzna nN
istn. linia napowietrzna SN