


UWAGI

1. Konieczna wymiana gruntu nasypowego na grunt niespoisty w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.
2. W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parceli prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zabudować igłofiltry o przejętą wodę odpompowywać dostniejszych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.
3. W miejscu skrzyżowań istn. uzbrojenia wykonać wykopy kontrolne i sprowdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami osłonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa: | REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz<br>ul. Jana Brzechwy 16<br>96-100 Skierniewice |
| Inwestor: | BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASZCZNO<br>ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno |
| Nazwa obiektu budowlanego | Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. |
| Element opracowania | PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY).<br>BRANŻA SANITARNA. |
| Data: | 06.2022 r. |
| Nr rys. | S-2.1 |
| Tytuł rysunku | PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| Specjalność: | sanitarna |
| Skala: | 1:100/500 |

| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Zbigniew Sitek | sanitarna | 578/01 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Joanna Chmurkowska | sanitarna | SLK/4579/POOS/13 | |