

OZNACZENIE PROFILU:	Granica	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	Wp-11	Wp-1	Wp-2	Wp-3	Wp-4	Wp-5	Wp-6	Wp-7	Wp-8	Wp-9	Wp-10
POZIOM PORÓWNAWCZY	90,00 m n.p.m.																						
RZĘDNA TERENU PROJ.	101,18	101,08	100,62	100,71	100,61	100,56	100,30	100,33	100,44	100,36	100,48	100,20	101,04	101,11	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95
RZĘDNA TERENU ISTN.	101,18	101,08	100,62	100,71	100,61	100,56	100,30	100,33	100,44	100,36	100,48	100,20	101,04	101,11	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95	100,95
RZĘDNA DNA KANAŁU	98,42 98,42	98,32 98,32	97,86 97,86	97,95 97,95	97,85 97,85	97,80 97,80	97,54 97,54	97,57 97,57	97,68 97,68	97,60 97,60	97,72 97,72	97,44 97,44	98,28 98,28	98,35 98,35	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19	98,19 98,19
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76	2,76 2,76
SPADKI, DŁUGOŚCI	0,17% 15,70m	0,19% 25,90m	0,19% 21,00m	0,24% 24,70m	0,24% 45,00m	0,33% 18,50m	0,37% 37,00m	0,3% 10,00m	0,32% 22,00m	0,37% 49,00m	0,48% 42,00m	0,07% 2,52		2,14% 3,10m	2,25% 2,90m	2,65% 2,70m	2,29% 2,60m	6,38% 2,40m	6,66% 2,10m	5,9% 2,00m	5,65% 2,20m	3,66% 2,30m	6,36% 2,30m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PP lite SN16 DN630 L=15,7m	PP lite SN16 DN500 L=25,9m	PP lite SN16 DN500 L=21,0m	PP lite SN16 DN400 L=69.70m						PP lite SN16 DN315 L=178.50m			PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160	PP lite SN16 DN160
ODLEGŁOŚCI	0,00 15,70	15,70 41,60	41,60 62,60	62,60 87,30	87,30 132,30	132,30 150,80	150,80 187,80	187,80 197,80	197,80 219,80	219,80 268,80	268,80 310,80	310,80 313,32	0,00 3,10	0,00 3,10	0,00 2,90	0,00 2,70	0,00 2,60	0,00 2,40	0,00 2,10	0,00 2,00	0,00 2,20	0,00 2,30	0,00 2,30
HEKTOMETRY	Granica	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	Wp-11	S-2	Wp-1	S-4	Wp-2	S-5	Wp-3	S-6	Wp-4	S-7	Wp-5	S-8	Wp-6	S-9	Wp-7	S-9	Wp-8	S-10	Wp-9	S-10	Wp-10	S-11
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		2		4		5		6		7		8		9		9		10		10		11

PRZYKŁADOWY SPOSÓB UKŁADANIA RUROCIĄGU W WYKOPIE

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYM KANAŁEM DESZCZOWYM. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY DOKUMENTACJĄ A POMIARAMI RZECZYWISTYMI POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WARAZ Z OPISEM I INNYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

Inwestor:	Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno
Jednostka projektowa:	BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE EUROSTRADA sp. z o.o. 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Przyjaźni/ka 2C, Chylice tel. 022-844-67-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl
Nazwa obiektu:	**Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Głogowej w Piasecznie**
Adres obiektu:	woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: SANITARNA		
Sprawdzający:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień / Podpis
Projektant:	Inż. Tomasz Gałecki	instalacyjna	MAZ/0199/POOS/06
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Modrakowski	instalacyjna	MAZ/0422/POOS/09

Nazwa rysunku:	Rewizja 00	Skala:	1:100/500
Profil podłużny	Data: 05.2022	Nr rys.:	3