


SCHEMAT WŁĄCZENIA ODGAŁĘZIENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ



OBJAŚNIENIA

1. Skrzynka uliczna do zasuw 185 mm
2. Podbudowa betonowa
3. Klucz teleskopowy do zasuw
4. Istniejący wodociąg DN 110 mm
5. Opaska kołnierkowa 110 / 50 mm
6. Zasuwa kołnierkowa DN 50 mm
7. Kołnierz DN 50 GW 2"
8. Złączka prosta do rur PE 50 x 2 "GZ
9. Odgałęzienie wody DN 50 x 4.6 mm

Inwestor:		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno		
Jednostka projektowa:		 BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE EUROSTRADA Sp. z o.o. 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl		
Nazwa obiektu:		Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Głogowej w Piasecznie		Adres obiektu: woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: SANITARNA		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Tomasz Gałazin	instalacyjna	MAZ/0199/POOS/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Modrakowski	instalacyjna	MAZ/0422/POOS/09	
Nazwa rysunku:		Rewizja 00	Skala: -	
Schemat włączenia odgałęzienia sieci wodociągowej		Data: 05.2022	Nr rys.: 7	