

LEGENDA

	teren projektowany
	teren istniejący
Wz	proj. załamanie rurociągu
Pwz	proj. punkt do podlewania
Bz	proj. wyjście z budynku

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur PE HD 100 SDR17 PN10
3. Przewody wod. układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
4. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
5. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
6. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
7. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
8. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz innymi profilami
9. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

JEDNOSTKA PROJEKTOWA **P2PA** P2PA Sp. z o.o. Rynek 25 50-101 Wrocław biuro@p2pa.pl	INWESTOR Piaseczno Gmina Piaseczno ul.Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	BRANŻA CEGROUP CREATIVE ENGINEERS CEGROUP Sp. z o.o Sp.K ul. T. Kościuszki 10 44-100 Gliwic biuro@cegroup.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
SANITARNA

NAZWA ARKUSZA
PROFIL PODŁUŻNY WODY ZIELONEJ

FAZA	PW	SKALA	1:100/1:500
DATA	07.02.2022	FORMAT	297 x 840
PROJEKTANT mgr inż. Piotr Kurzbauer upr. bud. nr 297/02		SPRAWDZAJĄCY inż. Dawid Sulima upr. bud. nr SLK/2273/PWOS/08	

NR RYSUNKU						
P2001	PW	I	P	-	0118	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR.OKR/LY	REWIZJA

A3+2