Ława Ł4
lc=110,00mb



Ława Ł1
lc=133,00mb



Ława Ł3
lc=6,50mb



Ława Ł2
lc=50,00mb



Słup S2F
3szt.



Stopa SF1
3szt.



Stopa SF3
1szt.



Stopa SF4
3szt.



Słup S3F
1szt.



Stopa SF2
1szt.



Stopa SF5
5szt.



Y
X

Zbrojenie uprzywilejowane
kierunek X

Otulenie zbrojenia:

góra płyty – 30mm (XC3)
do krawędzi pręta
dół płyty – 40mm
do krawędzi pręta

otulina boczna – 40mm
do krawędzi pręta

Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.

Beton C30/37 W8

Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nośna budynku–słupy, ściany, stropy – XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1
Pomieszczenia technologiczne – XD1
Zbiorniki na wodę – XC2
Niecki basenów – XD2
Płyta fundamentowa – XA1 (spód), XC3 (wierzch)

Stal A–IIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm

ORIENTACJA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2PA
P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR
Piaseczno
Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP sp. z o.o.
ul. Krzywe 57, bud. B, 01-217 Warszawa
tel. 22 666 33 00, fax 22 666 33 01
e-mail: kip@kip.com.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU
Poziom -1 - Stopy fundamentowe - zbrojenie. Ławy fundamentowe - zbrojenie.

FAZA	PW	SKALA	1:50
DATA	10.01.2022	FORMAT	A0

PROJEKTANT: dr inż. Piotr Pachowski — uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń upr. Sk-8354
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Kapela — uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń upr. Wa-333/93

OPRACOWUJĄCY
mgr inż. Agata Zając-Szarwacka
mgr inż. Michał Dyszkiewicz

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR CIĄGU Y	REWIZJA
P2001	PW	K	S	U1	4122	-