



sekcja C

Y

Zbrojenie uprzywilejowane
kierunek X

Otulenie zbrojenia:
strop – 20mm do
belki – 30mm do
pręta

Uwazi

1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.

Beton C30/37

Klasy ekspozycji:

Konstrukcja nośna budynku – słupy, ściany, stropy – XC1

Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1

Pomieszczenia technologiczne – XD1


Zbiorniki na wodę – XC2

Niecki basenów – XD2

Płyta fundamentowa – XA1

01-1-1111 (00000)

Stat A-IIIIN (B500SP)

 $\pm 0,000 = 102,80 \text{ mmpm}$ [illegible]