sekcja C

sekcja B

Nr52 10@16/150 | Nr64 25@16/100 | Nr52 63@16/150 | Nr64 25@16/100 | Nr52 10@16/150

Nr60 81@16/100 | Nr53 85@20/100 | Nr60 69@16/100 | Nr60 81@16/100 | Nr53 84@20/100 | Nr60 109@16/100

Nr82 21@25/100 | Nr80 21@25/100 | Nr81 13@25/100 | Nr83 12@25/100 | Nr54 9@25/100 | Nr56 22@20/100 | Nr66 94@25/100 | Nr65 28@32/100 | Nr54 9@25/100 | Nr55 10@32/100 | Nr54 6@25/100

Nr58 15@20/100 | Nr60 26@16/100 | Nr53 26@20/100 | Nr60 25@16/100

Nr58 13@20/100 | Nr59 30@20/100 | Nr60 30@16/100 | Nr60 31@16/100 | Nr59 30@20/100 | Nr60 30@16/100

Nr58 13@20/100 | Nr59 30@20/100 | Nr60 30@16/100 | Nr60 31@16/100 | Nr59 30@20/100 | Nr60 30@16/100

Nr59 30@20/100 | Nr60 30@16/100 | Nr60 31@16/100 | Nr59 30@20/100 | Nr60 30@16/100

Nr67 46@12/150 | Nr90 21@12/100 | Nr155 14@12/150 | Nr58 90@20/100 | Nr79 29@16/100 | Nr77 22@16/100 | Nr61 19@16/100 | Nr78 17@20/100 | Nr61 100@16/100 | Nr63 19@20/100 | Nr91 16@12/150 | Nr92 20@12/150

Nr61 19@16/100 | Nr63 18@20/100 | Nr66 14@20/100 | Nr87 15@16/100 | Nr88 26@16/100

Nr68 17@16/100 | Nr69 10@16/100

POSADZKA NA GRUNCIE
płyta posadzki 10cm
izolacje wg opisu
chudy beton 10cm

podwalina żelbetowa pod słupy GLT

płyta betonowa pod taras H=200

2%

słupek 400x400 | ława 400x400 | Podwalina żelbetowa pod trejaż

1,400 = 101,40 m.n.p.m.
11,800 = 101,00 m.n.p.m

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

I | J | K | L | M | N | O | P | R

4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 780

Y
X

Zbrojenie uprzywilejowane kierunek X

Otulenie zbrojenia:

góra płyty – 30mm (XC3)
do krawędzi pręta

dół płyty – 40mm
do krawędzi pręta

otulina boczna – 40mm
do krawędzi pręta

Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.

Beton C30/37 W8

Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nośna budynku–słupy, ściany, stropy – XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1
Pomieszczenia technologiczne – XD1
Zbiorniki na wodę – XC2
Niecki basenów – XD2
Płyta fundamentowa – XA1 (spód), XC3 (wierzch)

Stal A–IIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm

ORIENTACJA

N

ul. Chyżnieńska

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2PA
P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR
Piaseczno
Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP sp. z o.o.
ul. Księżnej 5/7 bud. B, 01-217 Warszawa
tel. +48 22 666 00 00
e-mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA ARKUSZA
Rzut poziomu -1 - Sekcja A. Zbrojenie dolne - dozbrojenia

FAZA	SKALA
PW	1:50
DATA	FORMAT
10.01.2022	A0

PROJEKTANT
dr inż. Piotr Pachowski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. 58-8184

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Piotr Kapela
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. 99-3324/3

OPRACOWUJĄCY
mgr inż. Agata Zając-Szarwacka
mgr inż. Michał Dyszkiewicz

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR CZĘŚCI	REWIZJA
P2001	PW	K	P	U1	4111	-