


P2001_PL_ZALACZNIK 11_KARTA KATALOGOWA CENTRALI ODZYSKU CIEPŁA

Centrala odzysku ciepła ze ścieków umożliwia odzysk ciepła z maksymalnie 28,8 m³ ścieków w ciągu doby, z prędkością odzysku ciepła (wydajność) do 1,2 m³/h; w zależności od przepływu wody świeżej i ścieków.

Max. quantity of flow	m ³ /h	1.2
Heating capacity	kW	37
Rated compressor input	kW	2.6
Combined COP ¹	COP	11.4
Filling volume for refrigerant type R407C	kg	4.0
Max. connection capacity	kW	6.4
Operating voltage		
Residual delivery head on clean water side	kPa	5
Pressure loss on waste water side	kPa	90
Connections		
Waste water	mm	32
Clean water CU	mm	22
Clean water PVC	mm	32



Unit Type	L	W ¹	H ²	Weight
44 12 .1	1,210	890	1,530	450



❁ Abblasteitung Kältemittel
Das Kältemittel ist bauseitig
über eine Weilverrohrung
(Kupferrohr $\phi=22\text{mm}$)
in einen ungefährdeten
Bereich zu führen.