



	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
A	<div>ELEWACJA ROZDZIELNICY RA02</div> <div>Szafka wisząca,</div> <div>II klasa izolacji, IP55, IK10</div> <div>In=100A</div> <div>wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) 1250x1700x320</div>										
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											H
I	<div>UWAGI:</div> <div>1. W rozdzielnicy zastosować aparaturę modułową o zdolności zwarciowej min. 10kA.</div> <div>2. Obwody odpływowe łączyć przez zaciski kablowe.</div> <div>3. Zabezpieczenia oraz zaciski kablowe należy oznaczyć w sposób widoczny i jednoznaczny.</div> <div>4. Wszystkie styki / protokoły do połączenia BMS należy wyprowadzić na listwy zaciskowe zapewniając swobodę podłączenia rozdzielnicy do systemu BMS.</div> <div>5. Ochronnik przeciwprzepięciowy w wykonaniu warystorowym.</div> <div>6. Przewidzieć rezerwę miejsca 20% na przyszłą rozbudowę.</div> <div>7. Aparatura modułowa umożliwiająca wizualizację stanów wyłączników oddzielnie dla każdego stanu:<ul style="list-style-type: none"><li>– położenie wyłącznika zał./wyl.,</li><li>– mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek przeciążenia lub zwarcia,</li><li>– oddzielny mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek prądu różnicowego (w przypadku ap. nadprądowych z członem różnicowym).</li></ul></div> <div>8. Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A przebadane wg IEC60947, IEC60898</div> <div>9. Wytrzymałość zwarciowa wg: IEC60947</div>										I
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

ORIENTACJA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P2PA

P2PA Sp. z o.o.  
Rynek 25  
50-101 Wrocław  
biuro@p2pa.pl

INWESTOR



Piaseczno

Gmina Piaseczno  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

BRANŻA

CEGROUP  
CREATIVE  
ENGINEERS

CEGROUP Sp. z o.o Sp.K  
ul. T. Kościuszki 1c  
44-100 Gliwice  
biuro@cegroup.pl

PROJEKT

CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ARKUSZA

SCHEMAT ROZDZIELNICY RA03

ark. 1/6

FAZA

PW

SKALA

-

DATA

07.02.2022

FORMAT

A3

PROJEKTANT

KRZYSZTOF DĘBOWSKI

SPRAWDZAJĄCY

MAREK BOJDA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
NR 226/98

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
NR SLK/5603/PWOE/14

NR RYSUNKU

P2001

PW

IE

C

-

6035

-

NR PROJEKTU

FAZA


BRANŻA

RODZAJ RYS.

PIĘTRO

NR.CIĄGŁY

REWIZJA



10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



