ELEWACJA ROZDZIELNICY RGP
Szafka wisząca,
II klasa izolacji, IP40, IK08
In=160A
wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) 595x1830x250



UWAGI:
1. W rozdzielnicy zastosować aparaturę modułową o zdolności zwarciowej min. 10kA.
2. Obwody odpływowe łączyć przez zaciski kablowe.
3. Zabezpieczenia oraz zaciski kablowe należy oznaczyć w sposób widoczny i jednoznaczny.
4. Wszystkie styki / protokoły do połączenia BMS należy wyprowadzić na listwy zaciskowe zapewniając swobodę podłączenia rozdzielnicy do systemu BMS.
5 Ochronnik przeciwprzepięciowy w wykonaniu warystorowym.
6. Przewidzieć rezerwę miejsca 20% na przyszłą rozbudowę.
7. Aparatura modułowa umożliwiająca wizualizację stanów wyłączników oddzielnie dla każdego stanu:
   - położenie wyłącznika zał./wył.,
   - mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek przeciążenia lub zwarcia,
   - oddzielny mechaniczny wskaźnik wyłączenia awaryjnego na skutek prądu różnicowego (w przypadku ap. nadprądowych z członem różnicowym).
8. Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A przebadane wg IEC60947, IEC60898
9. Wytrzymałość zwarciowa wg: IEC60947

ORIENTACJA





JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P2PA

P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR

Piaseczno

Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA

CEGROUP CREATIVE ENGINEERS

CEGROUP Sp. z o.o Sp.K
ul. T. Kościuszki 1c
44-100 Gliwic
biuro@cegroup.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ARKUSZA
ELEWACJA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGP

FAZA	SKALA
PW	
DATA	FORMAT
07.02.2022	A3
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
KRZYSZTOF DĘBOWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 226/98	MAREK BOJDA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/5603/PWOE/14

NR RYSUNKU

P2001	PW	IE	C	-	6024	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR.CIĄGŁY	REWIZJA

A3