LEGENDA:

CSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJA POŻARU SSP
PSP	PANEL WYNIESIONY CENTRALI SYSTEMU SSP
UTA	URZĄDZENIE TERMINALA ALARMÓW (UTA) W ZAKRESIE UŻYTKOWNIKA
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
M	OPTYCZNA CZUJKA DYMU – RADIOWA
K	OPTYCZNA CZUJKA DYMU – MONTAŻ CZUJKI POD KANAŁEM WENTYLACJI
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU NAD SUFITEM PODWIESZANYM
	OPTYCZNO-TEMPERATUROWA CZUJKA DYMU
	MSKANIE ZADZIAŁANIA CZUJKI
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY – RSP
H	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY HERMETYCZNY – RSP
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU W GŁOWICE KANAŁOWEJ
	CZUJKA DYMU ZASYSAJĄCA ASD
X≤0,3 m	PUNKT ZASYSANIA ASD
	PIĘTOWY MODUŁ WE/WY (n-WE, n-WY)
	PIĘTOWY MODUŁ CZUJEK RADIOWYCH
	CERTYFIKOWANY ZASILACZ BUFOROWY POŻAROWY 24V
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
	STANOWISKO MODUŁACJA SSP
	KLAPA ODDYMIAJĄCA PPOŻ NA KANALE WENTYLACJI SYTOWEJ WG OPRACOWANIA HVAC
NotBo	CENTRALA WENTYLACYJNA WG OPRACOWANIA HVAC
KD...	STEROWANIE PRZEJŚCIE Z ELEMENTEM KONTROLI DOSTĘPU
R...	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
W...	STEROWNIK WINDY
PA	SZAFA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA PA
CDC	CENTRALA SYSTEMU DETEKCJI GAZU WG OPRACOWANIA HVAC
SSP	SZAFA STEROWNIKA POMPAMI PPOŻ WG OPRACOWANIA WOD-KAN

UWAGI

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako jedną wspólną całość, a ich realizację na budowie prowadzić zgodnie z harmonogramem robót uwzględniających kolejność montażu. Montaż niezgodnie z harmonogramem robót lub w niewłaściwej kolejności może skutkować brakiem dostępu do przestrzeni montażowej przy podjęciu robót na podwykonawców.
2. Dokładną lokalizację elementów w sufitach/na ścianach i urządzeń instalacji z niniejszego opracowania należy skoordynować z wytycznymi i detalami montażu zawartymi w części opracowania architektonicznego na rys. PW5_ID_11_10_1.8.01, PW5_ID_10_1.8.02, PW5_ID_1.0.0.5.15, PW5_ID_1.0.0.5.02_05.03, PW5_ID_1.0.0.8.01, PW5_ID_1.0.0.8.04, PW5_ID_1.0.0.8.03.
3. Kolory elementów widocznych należy uzgodnić z Architektem / Projektantem Wnętrz.
4. Projekt rozpatrywać wyłącznie jako kierunkowy całość części rysunkowej i opisowej. Elementy ujęte w części opisowej a nie przedstawione na rysunkach jak i elementy ujęte w części graficznej a nie ujęte w opisie należy traktować jak wyassoci w obu częściach opracowania.
5. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody o odporności ogniowej należy zabezpieczyć kierunki środkami ochrony ppoż (np. masy ogniochronne) o odporności nie mniejszej niż odporność ogniowej przegrody.
6. Montaż urządzeń oraz ich połączenia z kablami zasilającymi / sterowniczymi / sygnalizacyjnymi wykonać zgodnie z instrukcją montażowej uwzględniając uwagi oraz zalecenia producenta.
7. Osadzenie należy uzgodnić przed instalacyjnej mechanicznymi – dotyczy szczególnie zespołów kablowych PH90.
8. Pętle instalacji SSP należy montować przy pomocy uchwytów kablowych posiadających odporność ogniową równą odporności przewodu.
9. Podczas montażu czujek należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnych dopuszczalnych normatywnych odległości do przeszkód budowlanych (typu belki, podciągi), źródeł światła, źródeł ciepła, wentylacji i innych mogących zakłócać prawidłowe działanie czujek.
10. Właściwość zadziałania czujek montowanych do stropu włóknistego, należy montować do sufitu podwieszanego w odległości do ~0,2m od czujki, która dany właściwą dotyczy.
11. Podczas montażu przycisków RSP należy zwrócić uwagę aby przycisk nie został zasłonięty przez otwarte drzwi lub inny element wyposażenia. Wysokość montażu przycisków na wysokości 0.9 – 1.4 m (zalecana 1,2 m) od wykończonej podłogi.
12. Należy zapewnić dostęp serwisowy do elementów systemu montowanych nad sufitem podwieszanym, pod zabudowami architektonicznymi itp. poprzez wykonanie rewizji o wymiarach:
    - min. 30cm x 30cm w miejscu montażu detektora na stropie włóknym,
    - min. 40cm x 40cm w miejscu montażu pojedynczego modułu pętlowego,
    - min. 60cm x 60cm w miejscu montażu: kilku modułów sterujących, certyfikowanego zasilacza ppoż., czujki zasysającej.
13. Osadzenie na poziomie dachu należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV poprzez zastosowanie osłony elektrotechnicznej zewnętrznej np. RKUVR lub pełnych korytek instalacyjnych z pokrywami.
14. Przewody należy układać tak, aby nie narazić ich i nie przekroczyć maksymalnego promienia gięcia przewodu.
15. Każdy kabel należy trwale oznaczyć na obydwu końcach, przy przejściach przez przegrody instalacyjne w taki sposób aby były możliwe jego jednoznaczna identyfikacja.

ORIENTACJA

N



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P2PA

P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR

Piaseczno

Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA

CEgroup Sp. z o.o Sp.K
ul. T. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
biuro@cegroup.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
NISKOPRĄDOWA

NAZWA ARKUSZA
PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU RZUT POZIOMU -1

FAZA: **PW**	SKALA: **1:100**
DATA: **07.02.2022**	FORMAT: **841X1189**

PROJEKTANT: KRZYSZTOF DĘBOWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 226/98

SPRAWDZAJĄCY: MAREK BOJDA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLA/5603/PWOE/14

NR RYSUNKU

P2001	PW	TT	P	U1	6101	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR CIĄGŁY	REWIZJA

A0