



Rozdzielnica TG

Stan istniejący



Po modernizacji



~~QW – "wyłącznik główny + wyzwacz" – rozłącznik 100A~~

~~F1 – S303 B25 – zasilanie tablicy T3~~

~~F2 – S303 B32 – zasilanie tablic T4 i T5~~

~~ograniczniki przepięć~~

~~F3 – S301 B10 – gniazdo w gab. lekarskim (logopeda)~~

~~F4 – S301 B10 – zasilanie termy E4 w łazience gr 1
oświetlenie w łazience gr 1~~

F5 – S301 B10 – ośw. holu, ośw. szatni i WC nauczycieli

F6 – S301 B10 – ośw. w gab. lekarskim, ośw. pok. dyrekcji

F7 – S301 B10 – ośw. /część/ w sali nr 1

F8 – S301 B10 – ośw. /część/ w sali nr 1, leżakowni gr 1,

F9 – S301 B10 – ośw. /część/ w sali nr 1

F10 – S301 B10 – ośw. /część/ w sali nr 1

F11 – S301 B10 – ośw. /część/ w przedsionku, ośw. budynku /od strony bloków/

F12 – S301 B10 – zasilanie trafo

~~F13 – S301 B16 Noark – oddymianie centrala~~

Wykonawca		Elektrolew UPE Andrzej Lewiński ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa 691 794 375, 22 676 58 54 lewinski.andrzej@gmail.com	
Inwestor		Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
Nazwa zadania Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4 położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.			
Nazwa rysunku Widok rozdzielnic TG			
Specjalność projektanta i sprawdzającego: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			Data 11.2015r.
Projektant mgr inż. Andrzej Lewiński	Nr upr. MAZ/0426/P00E/11	Podpis	Skala ---
Sprawdzający mgr inż. Marcin Lewiński	Nr upr. St. 180/76	Podpis	Nr rys. ES5