



Rozdzielnica T4

Stan istniejący



Po modernizacji



QW - FR 303 100A

~~F1 - S301 B10 - zasilanie wentylatora~~

F2 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5

F3 - S301 C16 - oświetlenie w obieralnim gn. nr 1 w obieralni, ośw i gniazda w magazynie żywności  
- ośw. w WC personelu kuchni

F4 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5, oświetlenie w łazience gr 5

F5 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5

F6 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5

~~F7 - S301 B10 - gniazdo w łazience gr 5~~

~~F8 - S301 B10 - zasilanie termy w kuchni~~

~~F9 - CLS6 B16 - gniazda w przygotówni, gniazda w pomieszczeniu gotowania posiłkow,  
gniazda w korytarzu przy kuchni~~

~~F10 - S301 B10 - gniazda w holu przy oknie, gniazda w sali gr. 5~~

F11 - S301 B16 - ośw. w zmywalni i w pomieszczeniu. gotowania posiłków

~~F12 - S301 B16 - gniazdko nr 2 w obieralni~~

~~F13 - CLS6 B25/3 - zasilanie wyt. łuk 40-13 w zmywalni~~

- gniazdo siłowe w pomieszczeniu got. posiłków

Wykonawca		Elektrolew UPE Andrzej Lewiński ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa 691 794 375, 22 676 58 54 lewinski.andrzej@gmail.com	
Inwestor		Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
Nazwa zadania		Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4 położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.	
Nazwa rysunku		Widok rozdzielnicy T4	
Specjalność projektanta i sprawdzającego: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			Data 11.2015r.
Projektant mgr inż. Andrzej Lewiński	Nr upr. MAZ/0426/P00E/11	Podpis	Skala ---
Sprawdzający mgr inż. Marcin Lewiński	Nr upr. St. 180/76	Podpis	Nr rys. ES9