



Rozdzielnica T5

Stan istniejący



Po modernizacji



QW - FR 303 100A

F1 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 4

F2 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 4

~~F3 - S301 B16 - gniazdo nr 1 w szatni,~~
~~gniazdko w pom. zajęć i przy szatni,~~
~~gniazdko w zmywalni, gniazda sala nr 4~~

F4 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 4

F5 - S301 B10 - ośw. w łazience gr 4, ośw. /część/ w sali nr 4

F6 - S301 B10 - ośw. w szatni

F7 - S301 B10 - ośw. w sali zajęć przy szatni, ośw. w zmywalni,

F8 - S301 B10 - ośw. piwnic, gniazda w pralni i magazynie zabawek

F9 - S301 B10 - ośw. piwnic /część/

~~F10 - S301 B10 - zasilanie wentylatora w pralni~~

~~F11 - S301 B10 - terma w łazience gr. 4~~

F12 - S301 B10 - ośw. /część/ w szatni

~~F13 - S303 B20 - zasilanie wyt. tuk 40-13 w zmywalni~~

F14 - S303 B20 - zasilanie windy I

F15 - S303 B20 - zasilanie windy II

~~F16 - S303 B16 - zasilanie gniazda siłowego w pralni~~

~~F17 - zaklejone~~

Wykonawca		Elektrolew UPE Andrzej Lewiński ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa 691 794 375, 22 676 58 54 lewinski.andrzej@gmail.com	
Inwestor		Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
Nazwa zadania		Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4 położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.	
Nazwa rysunku		Widok rozdzielnicy T4	
Specjalność projektanta i sprawdzającego: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			Data 11.2015r.
Projektant mgr inż. Andrzej Lewiński	Nr upr. MAZ/0426/P00E/11	Podpis	Skala ---
Sprawdzający mgr inż. Marcin Lewiński	Nr upr. St. 180/76	Podpis	Nr rys. ES11