



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B




WARIANT DLA STUDNI W JEZDNI




Dla studni znajdujących się w pasie drogi.
Rzędna wjazdu dostosować do niwelety drogi.



SCHEMAT KASKADY

Dla wysokości wlotu kanału od dna studni powyżej 0,5 m.
Przepad wykonać z kształtek żeliwnych bądź PVC,
zależnie od materiału rury na której jest kaskada.



Inwestor		<div></div> <div>Miasto i Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urząd@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu</div>	
Jednostka projektowa		<div><div><div></div><div>Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl</div></div><div></div></div>	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR. 59 I 61 – OBRĘB 21 KAMIONKA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
PARKING PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR 59 I 61 – OBRĘB 21 KAMIONKA GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		SANITARNA	II / II
Projektant	mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P00S/10	Podpis
Opracował			Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Przemysław Wróblewski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/2043/PW0S/12	Podpis
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ		3	...